

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«09» сентября 2019г.

Дом № 36 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Промышленная _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кирпичный
число этажей 6
Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета: Родина Г.Е.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требует тек. ремонт технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция требует тек. ремонт технически исправное состояние
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- .
- г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонт .
- д) входные двери и оконные переплеты 2 дер. двери требуют тек. ремонта, окна требуют тек. ремонт .
- е) подвальные помещения требует тек. ремонт технически исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонт технически исправное состояние
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о требует тек. ремонта технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Новослободская 25А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонт технически исправное состояние

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг готов.

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись Т.Качаева.

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись Г.Е.Родина.

Спиридонова Л.Б. подпись Л.Б.Спиридонова.

Ониллошина Г.А. подпись Г.А.Ониллошина.