

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«26» сентября 2019 г.

Дом № 194 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города 000 «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1975 материал стен кр. панельный

число этажей 5

Наличие подвала имеются

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Родина Г.В.

представителя общественного домового комитета: Линейщиков Я.Я.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние
- г) фасад здания требуется кап. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек.ремонт
окна требуют тек. ремонта
- е) подвальные помещения требует тек. ремонта технически исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонта технически исправное состояние
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о.
требует тек. ремонта технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап.ремонт



2. обеспеченность:

- а) котельных – топливом ----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020гг
готов.

Председатель комиссии	Качаева Т.И.	подпись	
Члены комиссии:			
Родина Г.Е.		подпись	
Калядина В.Н.		подпись	
Линейщиков Я.Я.		подпись	