

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

«02» апреля 2020г.

1.Название здания (сооружения) многоквартирный дом

2.Адрес г. Калуга, ул.Дружбы, 11

3.Год постройки 1985 г.

4.Материал стен крупно-панельный

5.Этажность 5

6.Наличие подвала техническое подполье

7.Подъезды 6

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Инженер ООО «ЖРЭУ 8+»

Родина Г.Е.

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Калядина В.Н.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кровля рулонно-мастичная по железобетонному перекрытию, имеется разрывы верхнего слоя кровельного покрытия, вздутие, имеется выкрашивание раствора из стыков карнизных панелей, повреждение карнизных панелей	Требуется текущий ремонт
2	Фасад здания:		
	Стыки панелей	Выкрашивание раствора из межпанельных швов, разрушение стеновых панелей	Требуется текущий ремонт
	Балконы	имеются разрушение местами балконных плит	Требуется текущий ремонт
	Цоколь	Частичное разрушения штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	Местами выкрашивание раствора из бетонной стяжки	Требуется текущий ремонт
	Козырьки	3 козырька ж\б - повреждение бетонного слоя плиты, отслоение верхних слоев. 3 козырька металлические - имеется отслоение окрасочного слоя, коррозия металла, ржавчина	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы	Частично не закреплена дверная коробка, отслоение окрасочного слоя дверного полотна	Требуется текущий ремонт.


5	Входные двери	6 дверей металлические-удовлетворительные. 6 дверей деревянные в тамбуре, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна	Удовлетворительно, установлены пластиковые окна	Ремонт не требуется
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Горячее водоснабжение	-----	-----
9	Теплоснабжение	На трубах в подвальном помещении имеются следы коррозии, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, имеет место закипание запорной арматуры и радиаторов, частично нарушена теплоизоляция	Требуется капитальный ремонт.
10	Холодное водоснабжение	На стояковых трубопроводах в техподполье имеются местами ржавчина, коррозия	Требуется текущий ремонт.
11	Канализация	В трубопроводах имеются местами заиливание, трещины	Требуется текущий ремонт.
12	Вентиляция, дымоходы	Имеется разрушение оголовков дымоветканалов, частичное отсутствие зонтов	Требуется текущий ремонт
13	Энергоснабжение	Электропроводка находится в ветхом состоянии, имеется нарушение в системе: проводка, щитки, ВРУ, наружное освещение имеется	Требуется капитальный ремонт.
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья	Требуется текущий ремонт
15		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
16	Газопровод	Отслоение окрасочного слоя	За счет средств текущего ремонта

Выводы и предложения: Собственникам дома № 11 по ул. Дружбы необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»



Родина Г.Е,

Калядина В.Н.

Уважаемые собственники помещений

дома № 11 по ул. Дружбы г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2020 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт кровли	250000
2	Ремонт швов	70700
3	Ремонт балконов	19800
4	Ремонт электроснабжения	300000
5	Омолаживание и спиливание аварийных деревьев	19000
6	Ремонт л/клеток	325000
7	Ремонт отмостки	250000
8	Ремонт цоколя	100000
9	Ремонт порогов	12100
10	Ремонт козырьков	8000
11	Ремонт труб ХВС	164000
12	Ремонт труб канализации	78500
13	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	170000
14	Окраска газопровода	12000
15	Ремонт входа в техподполье	18600
16	Ремонт входных дверей	39000
17	Ремонт цо	250000
18	Ремонт дымоventканалов	16000

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

1. Виды работ, которые необходимо произвести.
2. Порядок и источник финансирования данных работ.

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.

Администрация ООО «ЖРЭУ №8+» Тел: 70-45-40; «___» «___» 2020г.