

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » сентября 2022г.

Дом № 17 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И. Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

**Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша технически исправное состояние
  - б) чердачное помещение и его вентиляция -----
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправное состояние
  - г) фасад здания в технически исправном состоянии требуют тек. ремонт
  - д) входные двери и оконные переплеты двери – технически исправное состояние  
окна пластиковые
  - е) подвальные помещения требует тек. ремонт в технически исправном состоянии
  - ж) отмостка вокруг здания требует кап. ремонт в технически исправном состоянии
  - з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требует тек. ремонта в технически исправном состоянии
  - и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19А
  - к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние
  - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----
  - м) электрохозяйство проведена ревизия, требует кап. ремонт
- 2. обеспеченность :**
- а)котельных – топливом -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
  - б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----
  - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

## Выводы и предложения

### Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг  
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись Румянцева С.И..  
Члены комиссии:  
Соколова Т.В. подпись Соколова Т.В..  
Родина Г.Е. подпись Родина Г.Е..  
Спиридонова Л.Б. подпись Спиридонова Л.Б..